



平面図




室内図




|       |                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式／品名 | N-0.5 少量危険物保管庫 0.5坪モデル / OP-N-00 オプション                                                                                                 |
| 外寸法   | 幅1900 (壁) ×奥行1000 (壁) ×高さ2580mm                                                                                                        |
| 内寸法   | 幅1800 (壁) ×奥行900 (壁) ×高さ2200mm                                                                                                         |
| パネル材質 | ボンデ鋼板0.8t 不燃材：国土交通省告示第1400号の八に該当                                                                                                       |
| 室外ダクト | 亜鉛鉄板スパイラルダクト 150φ / ルーフファン自然換気用                                                                                                        |
| 室内ダクト | 亜鉛鉄板スパイラルダクト 150φ / 引火防止網SUS40メッシュ 72℃融解ヒューズ防火ダンパー付き 溜樹より+100mmの位置で排気                                                                  |
| 換気装置  | 防爆型有圧換気扇 単相100V 15A (室内防爆配管)                                                                                                           |
| 給気口   | 防火ダンパー付きウェザーカバー 給気口350×350mm 72℃融解ヒューズ防火ダンパー / 引火防止網SUS40メッシュ                                                                          |
| 室内床   | 2.3t繊維鋼板 水勾配床：1/90 側溝：2.5/180                                                                                                          |
| 溜樹    | 幅500×奥行600×深さ180mm                                                                                                                     |
| 入口扉   | 幅790×高さ1990×厚み40mm (有効開口：幅750×高さ1950mm) ボンデ鋼板0.8tサンドイッチパネル 不燃材：国土交通省告示第1400号の八に該当 防火設備：建設省告示第千三百六十号第一条二項及び第二条に該当 鍵付きノドアクローザー付き (BL認定品) |
| 照明機器  | 耐圧防爆型 LED灯 単相100V～240V 15W 50/60Hz (室内防爆配管)                                                                                            |
| 表示看板  | 「少量危険物貯蔵取扱所」「数量看板」「火気厳禁」の3種                                                                                                            |
| 消火器   | 10型ABC粉末消火器 格納庫付き                                                                                                                      |

※少量危険物保管庫をアンカー固定する為に最低でもW2400×L1500mm厚み100mm以上のコンクリ基礎が必要です。(アスファルトや砂利等の上には設置できません)

正面図



背面図



右側面図

